

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ  
(обязательная сертификация)

№ С-US.ПБ51.В.00202  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0640709  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** "Convenience Products", a division of "CLAYTON Corporation".  
(наименование и место-нахождение заявителя)  
Адрес: 866, Horan Drive Fenton, Mo. 63026 USA (США).  
Телефон (636) 349-5333, факс (636) 349-5335.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** "Convenience Products", a division of "CLAYTON Corporation".  
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)  
Адрес: 866, Horan Drive Fenton, Mo. 63026 USA (США). Телефон (636) 349-5333, факс (636) 349-5335.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ООО "ЦЕНТР ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ".  
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) 109202, г. Москва, ул. 1-я Фрезерная, д. 2/1, стр. 11, этаж 3  
Тел./факс +7 (495) 645-52-60. ОГРН: 1097746413962. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ51 выдан 25.08.2010г.  
ДНД МЧС России.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Огнезащитное покрытие для напыленного пенополиуретана, марка «Touch'n Seal Ignition Barrier Coating» (плотностью 1,25 кг/куб.м, толщиной от 200 микрон, расход: 14 - 28 кв.м на 3,8 л). Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Класс пожарной опасности-КМ2.

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ) глава 19, статья 81, п. 1, глава 30, статья 134, п. 2, приложение: табл. 3, 27.

код ОК 005 (ОКП)  
23 1390

код ЕКПС

код ТН ВЭД России  
3824 90 700 0

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Протокол сертификационных испытаний № 204Р-12 от 06.07.2012 г. ИЛ ООО "ЦОС", аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН20 выдан 25.08.2010 г. Группа горючести-Г1 по ГОСТ 30244-94, группа воспламеняемости-В1- по ГОСТ 30402-96, группа по дымообразующей способности-Д2 по ГОСТ 12.1.044-84, п. 4.18, группа по токсичности продуктов горения-Т2 по ГОСТ 12.1.044-84, п. 4.20.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** Акт № 031/ТР-12 о результатах анализа состояния производства от 05.05.2012г.

(документы, представленные заявителем и органом по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 16.07.2012 по 15.07.2017



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

А.Н. Матвеева

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

А.Н. Ерофеев